

Eksempel 1: 2000 kVA ONAN - Transf.
 En overlast legges inn i 2 timer etter at lasten
 har vært stabil 1000 kVA ,dvs $K_1 = 0,5$
 Hva kan overlastfaktoren K_2 være ved den
 gitte kurve for 20 °C omgivelse?

$K_2 = 1,56$ - Max 1,5 ved normal overlast

