


Transformator Forespørsel Krav til Opplysninger



- Transformator Forespørsel - Krav til Opplysninger
- Kundekrav Antall Transf. - Normer – Standarder
- Kjøling Oljetype evt. Tørr Epoxy eller Konvensjonell (Åpen)
- Frekvens 50 Hz (60Hz , 16 2/3 Hz)
- kVA Ytelse evt. Lasttype- Drift eks. kont.
- Spenninger og omkobler trinn eks. $\pm 2 \times 2,5\%$, $\pm 2-4$ el. ± 3
- Koblingsgruppe og effektretning (innkoblingsstrøm)
- Overflatebehandling og Utstyr (IP-kapslingsgrad)
- Klima/ korrosjons kategorier
- Spesielle tester i tillegg til rutinetester IEC60076
- Å vite at vurdering er foretatt er en viktig opplysning

MER AV DET SOM TELLER

Transformator Forespørsel - Krav til Opplysninger Sjekkliste



- 1 . Oljetype evt. Tørr / Epoxy
- 2. Frekvens
- 3. Ytelse evt. Lasttype- Drift eks. kont.
- 4. Spenninger og omkobler trinn eks. $\pm 2 \times 2,5\%$
- 5. Koblingsgruppe Kobl.gr.
- 6. Impedans / Kortslutningsspenning
- 7. Gjennomføringer / Kortslutningsstrøm
- 8. Tomgangstap og Belastningstap, kundekrav eller vårt valg ?
- 9. Kapitaliseringsverdier
- 10. Dimensjoner - mål og vekt.
- Valg av Kobl.gr. vil ofte være avhengig av 3. og /eller 4.
- Dersom kunden ikke har krav til Kobl.gr. ,
- Produsent kan foreslå Kobl.gr. ut fra forskrifter og opplysninger type Last og Drift

MER AV DET SOM TELLER